



**Dossier d'Appel d'Offres Ouvert International
pour la réhabilitation de 135 forages équipés de PMH dans le cadre du projet FED/2011/264-206
Réf. n° 05-2012 / CISV / Projet FED/2011/264-206**

QUESTIONS ET REPONSES

Question n. 1

LOT n°1
ANNEXE II-SPECIFICATIONS TECHNIQUES
CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Article3.1

- a) la colonne d'exhaure

Vous dites que pour les pompes à tringlerie, l'acier inox est obligatoire.
Moi, je suis un fournisseur de pompe manuelle et j'aimerais soumissionner avec des colonnes pvc, qualité alimentaire (corps de la colonne en pvc et embout ou raccord en acier inox).
Est-ce que je suis autorisé à présenter une offre?

Réponse à la question n. 1

Nous confirmons que les caractéristiques des pompes ont été définies en tenant compte de l'agressivité des eaux dans la zone du Projet et de la durabilité recherchée pour les ouvrages. En exemple l'état défectueux des tuyaux galva et PVC rencontrés lors du diagnostic des ouvrages ont permis d'opter pour les tuyaux en inox.
